

2013年7月24日

お客様各位

株式会社日之出電機製作所
営業部
TEL:03-3860-8661
FAX:03-3860-8660

**660KHK(一部容量)UL規格取得ヒューズ
UL認証定格電圧の変更の件**

拝啓

貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたびUL機関での定期試験において下記対象製品につきまして、ULの認証定格電圧(直流)に変更がございますのでご連絡いたします。

今後とも変わぬご愛顧、お引き立ての程宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

1. 対象品名

対象製品	
660KHKシリーズ(～30A)	
660KHK05UL	660KHK05ULTC
660KHK10UL	660KHK10ULTC
660KHK15UL	660KHK15ULTC
660KHK20UL	660KHK20ULTC
660KHK25UL	660KHK25ULTC
660KHK30UL	660KHK30ULTC

2. 変更理由及び内容


・変更理由

UL機関での定期試験において、今回の試験条件(DC570V 定格電流の4倍 L/R0.1ms)での小電流遮断の試験の仕様に認証定格が更新されたため。

* ACでの認証定格に変更はありません。

小電流遮断性能上、UL認証電圧が660Vから570Vとなっているものです。最大電流10kAに於けるDC660V遮断性能を保証いたします。

・変更内容



変更前



変更後

3. 変更の影響について

ヒューズ自体に変更はありませんので、遮断性能や特性には影響はありません。

その他、定格電圧の表記以外の変更はありません。

4. 実施時期

弊社2013年3月生産分(ロットNo.133**)の在庫がなくなり次第随時。

および在庫量から、10月出荷分(ロットNo.13X**)から変更とさせていただきます。

以上